

Leiðbeiningar vegna eftirlits með slökkviliðum

2. Útgáfa – 10.01.2015

Leiðbeiningar vegna eftirlits með slökkviliðum

Slökkviliðsstjóri skal gera úttektir á húsnæði slökkviliðsins, bifreiðum, dælum, mannskap, hlífðarbúnaði, öndunarbúnaði, loftdælum, eiturefnabúnaði, slöngum, borkum, stútum, talstöðvum og öðrum lausum búnaði slökkviliðsins í samræmi við þessar leiðbeiningar Mannvirkjastofnunar

Samræmi búnaðar, þjónustu og mannafla við upplýsingar sem gefnar eru í Brunavarnaáætlun skal skoðað svo og samræmi þessara þátta við þær áhættur sem eru í sveitarfélaginu og lýst er í Brunavarnaáætlun og samræmi við framkvæmdaáætlun Brunavarnaáætlunar.

Fyrirkomulag og framkvæmd eldvarnaeftirlits skal skoðað (tíðni og staða m.v. Brunavarnaáætlun).

Fyrir 1. maí ár hvert skal senda útfylltann og yfirfarinn búnaðarlista (í til þess gerðu excel- skjali) til Mannvirkjastofnunar.

Atriði sem eru tekin fyrir við skoðun

Húsnæði slökkviliða

- Hefur Vinnueftirlit tekið húsnæðið út ?
- Hefur eldvarnaeftirlit tekið húsnæðið út ?
- Opnast útkeyrsluhurðir ?
- Geta bílar keyrt beint út (búnaður fyrir/bílar hver fyrir innan annan)
- Er húsnæðið upphitað ?
- Er slökkvistöðin snyrtileg ?
- Er aðstaða til að geyma hlífðarfatnað ?
- Er aðstaða til að þrifa hlífðarfatnað og annan búnað slökkviliðsins ?

Úttekt á bifreiðum

- Upplýsingar um ökutækið, gerð, árgerð, km-staða, stærð tanks, dæluafköst, hæð körfu/stiga, ástand.
- Er ökutækið með gilda aðalskoðun ?
- Er ökutækið gangfært ? (Gangsettur)
- Er ástand dekkja/búnaður miðað við árstíð ?
- Eru eldsneytisgeymar fullir ?
- Eru vatnsgeymar fullir ?
- Eru froðugeymar fullir ?
- Froðubirgðar í bíl ?
- Eru prófanir á bíl og búnaði skráðar ? (Loggbækur)
- Er dælur í lagi ?
- Eru vatnsinntök/úttök í samræmi við afkastagetu dælnnar ?
- Eru prófanir á dælu skráðar ? (Loggbækur)

Úttekt á dælum

- Upplýsingar um dælur, gerð, árgerð, dæluafköst, ástand.
- Eru dælur í lagi ?
- Eru vatnsinntök/úttök í samræmi við afkastagetu dælnnar ?
- Eru prófanir á dælu skráðar ? (Loggbækur)

Skráning á slökkviliðsmönnum, reykköfurum

- Er til staðar eru skrár um menntun og þjálfun þeirra sem vinna við slökkvistarf, reykköfun, eldvarnaeftirlit, stjórnun.

Úttekt á hlífðarfatnaði

Fjöldi slökkviliðsmanna

Fjöldi reykkafera

Hjálmar, Skór/stígvél, Eldgallar, Hettur, Hanskar:

Fjöldi

Ástand

Aldur

Skrá þarf hvern hjálm fyrir sig

Skrá þarf hvern galla fyrir sig

Jafnframt þarf slökkviliðið að yfirfara og þrifa hlífðarbúnað eins og fjallað er um í leiðbeiningum Mannvirkjastofnunar BST 2.03 - Útg. 1. Leiðbeiningar um hlífðarfatnað fyrir slökkviliðsmenn og gátlistum sjá nánar á heimasíðu MVS <http://www.mannvirkjastofnun.is/brunavarnir/leidbeiningar-um-brunavarnir/>

Gerð búnaðar	Tegund tækis	Framleiðslunúmer	Framleitt [ár]	Ástand	Annað
1	Ccccc Galli	5536	11/2012	Gott	
1	Xxxx Galli	4521	05/2001	Endurnýjun	Endurnýja
1	Xxx Hjálmur	1258	07/2003	Endurnýjun	Endurnýja
1	Xxxx Hjálmur	3369	10/2007	Lélegt	Þarf að endurnýja

Ástandi skal lýst með eftirfarandi hætti

Ágætt	Hlífðarbúnaðurinn er nýr
Gott	Hlífðarbúnaðurinn er hreinn, óskemmdur og yngri en fimm ára
Lélegt	Hlífðarbúnaðurinn hefur orðið fyrir litlum skemmdum, er illa þrifinn eða 5-10 ára gamall
Endurnýjun	Hlífðarbúnaðurinn hefur orðið fyrir verulegum skemmdum eða er eldri en 10 ára (sjá einnig leiðbeiningar framleiðandans)

Úttekt á öndunarbúnaði

Mikilvægt að seta inn síðustu skoðun og þrýstiprófun

Upplýsingar um búnaðinn, gerð, árgerð, ástand.

Fjöldi (eftir tegund)

Er búnaðurinn í lagi ?

Fyrir hvert tæki:

Ástand (standast skoðun þjónustuaðila/ standast ekki skoðun þjónustuaðila)

Gerð

Árgerð

Dags. skoð.

Eru prófanir á búnaði skráðar ? (Loggbækur)

Auka loftkútar

Fjöldi

Ástand (standast skoðun þjónustuaðila/ standast ekki skoðun þjónustuaðila)

Gerð

Árgerð

Dags. skoðunar.

Skrá þarf hvert reykköfunartæki fyrir sig.

Skrá þarf hvern loftkút fyrir sig.

Gerð búnaðar	Tegund tækis	Númer	Framleitt	Ástand	Síðast yfirfarið	Þjónustuaðili	Næsta skoðun
1	A tæki	77852	2008	Í lagi	2013	Jói	2015
1	B tæki	1156	2014	Ekki í lagi	2014	Jói	strax
2	A kútur	55896	2005	Í lagi	2010	Jói	2015
2	B Kútur	66874	2000	Ekki í lagi	2013	Jói	strax

Leiðbeiningar vegna eftirlits með slökkviliðum

2. Útgáfa – 10.01.2015

Úttekt á loftdælum

Gerð

Árgerð

Síðasta skoðun þjónustuaðila dags. Mikilvægt er að seta inn síðustu skoðun og gildi mælingar þjónustuaðila.

Er búnaðurinn í lagi ? Viðmiðunarmörk:

- CO₂ koltvísýringur 300 ppm
- CO kolmónoxíð 5 ppm
- NO+NO₂ köfnunarefnisoxíð 0,5 ppm
- Olía 0,5 mg/m³
- Vatn 25 mg/m³

Aðstaða í lagi

Uppsetning í lagi

Eru prófanir/viðhald á búnaði skráðar ? (Loggbækur)

Úttekt á eiturefnabúnaði

Er viðbúnaður í samræmi við brunavarnaáætlun ?

Fjöldi efnagalla

Fyrir hvern galla: skrá hvern galla fyrir sig

Gerð

Aldur

Ástand

Þrifastöðvar

Gerð

Ástand

Annar mengunarvarnabúnaður – upptalning

Fyrir hvert atriði eftir því sem við á

Ástand

Magn

Gerð

Ástandi skal lýst með eftirfarandi hætti

Ágætt	Búnaðurinn er nýr
Gott	Búnaðurinn er hreinn, óskemmdur og yfirfarinn af þjónustuaðila
Lélegt	Búnaðurinn hefur orðið fyrir litlum skemmdum, er illa þrifinn eða þol hans gangvart efnum orðið lítið (sjá töflur í leiðbeiningum framleiðanda)
Endurnýjun	Búnaðurinn hefur orðið fyrir verulegum skemmdum eða hefur ekki staðist skoðun þjónustuaðila (sjá einnig leiðbeiningar framleiðandans)

Úttekt á slöngum

Fjöldi og lengd eftir stærðum

Framleiðsluár

Ástand (Nýtt, nýlegt og þrýstiprófað, komið að endurnýjun)

Safnstykki

Greinistykki

Úttekt á börkum

Fjöldi og lengd
Framleiðsluár
Ástand (Nýtt, nýlegt, komið að endurnýjun)

Úttekt á stútum

Fjöldi eftir stærðum
Framleiðsluár
Ástand (Nýtt, nýlegt, komið að endurnýjun)
Afköst

Úttekt á talstöðvum

Fjöldi VHF talstöðva
Fjöldi Tetra stöðva
Fjöldi talstöðva fyrir reykkafera
Framleiðsluár
Ástand, Gerð (í lagi/ ekki í lagi)
Fjöldi leyfa
Fjöldi rása

Úttekt á stigum

Fjöldi eftir lengdum
Framleiðsluár
Ástand (Viðurkenndur slökkviliðsstigi/ ekki viðurkenndur stigi)

Úttekt á froðubúnaði

Fjöldi eftir gerðum (léttfroða, millifroða, þungfroða)
Stútur, jektor, blásari:
 Ástand (í lagi/ ekki í lagi)
 Framleiðsluár
 Afköst
Froðubirgðar
Samræmi milli búnaðar og froðutegundar

	Er stærð jektors í l/mín sú sama og afkastageta stútsins.
	Er jektor og stútur eða blásari gerður fyrir þá froðutegund sem slökkviliðið er með.

Úttekt á blásurum

Fjöldi yfirþrýstingsblásara
Fjöldi undirþrýstingsblásara
Gerð, Ástand (í lagi / ekki í lagi), Framleiðsluár, Afköst

Leiðbeiningar vegna eftirlits með slökkviliðum

2. Útgáfa – 10.01.2015

Úttekt á rafstöðvum

Fjöldi

Ástand (í lagi / ekki í lagi), Framleiðsluár, Afköst

Úttekt á slökkvitækum

Fjöldi eftir stærðum

Gerð, Ástand (í lagi / ekki í lagi), Síðast skoðað

Úttekt á björgunarbúnaði

Dæla, klippur, glennur, tjakkur, slöngur, loftpúðar

Gerð, Ástand, Aldur, Afköst, Síðast skoðað

Ástandi skal lýst með eftirfarandi hætti

Ágætt	Búnaðurinn er nýr
Gott	Búnaðurinn er hreinn, óskemmdur og yfirfarinn af þjónustuaðila
Lélegt	Búnaðurinn hefur orðið fyrir litlum skemmdum, er illa þrífinn eða smávægileg frávik orðin frá uppgefinni getu (sjá töflur í leiðbeiningum framleiðanda)
Endurnýjun	Búnaðurinn hefur orðið fyrir verulegum skemmdum eða hefur ekki staðist skoðun þjónustuaðila (sjá einnig leiðbeiningar framleiðandans) Slöngur eldri en 10 ára (sjá einnig leiðbeiningar framleiðandans)

Úttekt á öðrum lausum búnaði slökkviliða.

Upptalning:

Sagir

Axir

Kúbein, járnkarl

Fyrir hvert atriði eftir því sem við á

Ástand

Aldur

Afköst

Magn

Gerð