



Þjónustustöð brunapéttinga, gátlisti við úttekt

6.005

Útgáfa 1.0
Dags. 02.12.2012

Gátlistann skal nota í úttekt á starfsemi þjónustustöðva brunapéttinga.

Númer	Skoðað	Tilvísun í lög eða reglugerð	Athugasemd	Ábyrgur starfsm.	Mat: 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásætta- legt mat
1.	Afrit af viðurkenningum MVS sem starfsmenn hafa fengið um að viðkomandi hafi sótt námskeið um brunaviðvörðunarkerfi sem viðurkennt er af MVS og lokið prófi.	15. gr. reglugerðar nr. 1067/2011 9. gr. reglugerðar nr. 1067/2011				1
2.	Ábyrgðarmaður skal vera löggiltur rafvirkjameistari, blikksmíðameistari, pípulagningameistari eða húsasmíðameistari.	15. gr. reglugerðar nr. 1067/2011				1
3.	Ábyrgðarmaður skal hafa minnst 3. mánaða vottaða starfsreynsla hjá þjónustuaðila með starfsleyfi.	9. gr. reglugerðar nr. 1067/2011				1
4.	Leiðbeiningar um viðhald og þjónustu kerfanna.	3. mgr. 5. gr. rgl. nr. 1067/2011				1
5.	Gæðahandbók vegna þjónustunnar.	3. gr. rgl. nr. 1067/2011				3
6.	Spjaldskrá yfir brunavarnabúnað sem fyrirtækið þjónustar.	4. mgr. 5. gr. reglugerðar nr. 1067/2011				1

Þjónustustöð: _____ (Fyrirtæki, staðsetning) Skoðað þann _____ (dags.)

Ábyrgðarmaður þjónustustöðvar

Skoðunarmaður

Mannvirkjastofnun



Þjónustustöð brunapéttinga, gátlisti við úttekt

6.005

Útgáfa 1.0
Dags. 02.12.2012

Númer	Skoðað	Tilvísun í lög eða reglugerð	Athugasemd	Ábyrgur starfsm.	Mat: 1 í lagi 2 þarfnast úrbóta 3 vantar 4 á ekki við	Ásættan- legt mat
7.	Upplýsingar á þjónustumiða/prófunarskýrslu (ásamt skýringum). Miðinn skal vera með þeim hætti að honum verði ekki breytt.	6. gr. reglugerðar nr. 1067/2011				1
7.1	-Dagsetning					1
7.2	-Nafn og heimilisfang þjónustuaðila					1
7.3	-Skráð hvað var gert					1
7.4	-Kvittun starfsmanns					1

Þjónustustöð: _____ (Fyrirtæki, staðsetning) Skoðað þann _____ (dags.)

Ábyrgðarmaður þjónustustöðvar _____

Skoðunarmaður _____

Mannvirkjastofnun